

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ02.Н00261

Срок действия с 19.02.2016 по 18.02.2019

№ 0014298

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11МЛ02

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ООО «СЗНТЦИС «РЕГЛАМЕНТСЕРТ»  
192007, Санкт-Петербург, Курская ул., д. 28/32  
Тел./Факс: 766-19-40

### ПРОДУКЦИЯ

Трансформаторы разделительные, для питания медицинских помещений гр. 2, серии: ТРО-XXXXXXM IPYY, ТРТ-XXXXXXM IPYY.  
"X" – номинальная мощность от 600 до 10000 ВА; YY степень защиты.  
ТУ 3468-019-39441565-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

34 1317

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3468-019-39441565-2010, п.п.1.3.22, 1.3.24 (ГОСТ Р 50571.28-2006, п. 710.413.1.5).

код ТН ВЭД России:

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

НПАО "ПФ "СОЗВЕЗДИЕ", код ОКПО 39441565,  
Россия, 191002, Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 1-3, лит. А, пом. 17Н.  
Тел./Факс: 8(812)327-07-06. ИНН 7808023788.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НПАО "ПФ "СОЗВЕЗДИЕ", код ОКПО 39441565,  
Россия, 191002, Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 1-3, лит. А, пом. 17Н.  
Тел./Факс: 8(812)327-07-06.

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3019 от 19.02.2016г., выданный ИЦ  
ООО "СЗНТЦИС "Регламентсерт", RA.RU.21МЭ58 от 25.12.2014г.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль: февраль 2017г., февраль 2018г.  
Маркирование продукции производится знаком соответствия в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 29.06.1998 № 50 с надписью "Добровольная сертификация" на изделии, на упаковке и в сопроводительной документации. Схема сертификации З.

Руководитель органа

О.Б. Ага

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.С. Богомягков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации