1. НАЗНАЧЕНИЕ

Щиток для кабинетов физиотерапии ЩРМ–ФИЗ-12 предназначен для подключения конечных потребителей электрической энергии напряжением 220 В, 50 Гц, посредством розеток расположенных на лицевой панели.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	В, Гц	220; 50
Количество розеток для подключения потребителей: Однофазная с земляным контактом 220В, 50Гц, 16А	шт.	2
Габаритные размеры	мм	340×280×113
Масса, не более	кг	6,5

Класс защиты – 1, ЭМС по ГОСТ Р50033.92

3.КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

Представляет собой встроенный металлический щиток с двумя однофазными розетками и дифференциальным двухполюсным автоматом 16А 30мА. Корпус щитка состоит из базовой панели с клеммниками подключения и лицевой панели со встроенными розетками, индикаторами наличия сетевого напряжения, двумя клеммами, которые служат для внешнего подключения корпусов приборов к защитному заземлению.
В закрытом состоянии при отключенных приборах нагрузки изделие допускает санитарную обработку.

4.ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации ЩРМ – ФИЗ-12.
2. Проверить изделие на предмет отсутствия повреждений.
3. Открутить винты на лицевой панели изделия. Закрепить базовую панель на стене посредством штатных отверстий в основании корпуса.
4. Подключить кабель к клеммным колодкам розетки согласно маркировке.
5. Закрыть изделие. Подать сетевое напряжение и проверить свечение индикатора.
6. Измерить напряжение на розетках.

Запрещается:

- вскрывать щиток, находящийся под напряжением питающей сети.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования изделия – **3 Ж3 по ГОСТ 15150-69** любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения - **1 Л по ГОСТ 15150-69**.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ЩРМ – ФИЗ-12.
при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи. При отсутствии в техническом паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.
Справки по всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами,
по тел. (812) – 635-07-06.

Дата изготовления:_____ Номер изделия:_____

Дата продажи:_____

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ (без печати недействительны)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 1	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 2
Дата изготовления_____	Дата изготовления_____
Дата продажи_____	Дата продажи_____
Характер неисправности_____	Характер неисправности_____
_____	_____
_____	_____
Отметки об устранении_____	Отметки об устранении_____
_____	_____
Дата_____	Дата_____
Подпись_____	Подпись_____

По вопросам поставок обращаться:

Россия, 192019, г. Санкт-Петербург,

ул. Профессора Качалова, д.15 АМ,

тел.(812) 635-07-06

производство электрооборудования

ПОЛИГОН™

СИСТЕМЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ. МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Щиток для кабинетов физиотерапии ЩРМ – ФИЗ-12

Сертификат соответствия:
ЕАЭС KG 417/035.RU.02.02522

ТУ 3434 031-39441565-2013

Технический паспорт и инструкция по эксплуатации

Изготовитель ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»
г. Санкт-Петербург