1. НАЗНАЧЕНИЕ

Серия щитков заземления ЩРМ-ШЗ-2 предназначены для организации систем заземления в электроустановках общественного, промышленного и медицинского назначения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение шин (Cu)	мм^2	1200
Количество проводников подключения	шт.	от 4 до 60
Допустимое сечение проводников подключения	мм^2	56 от 1,5 до 6 мм^2 4 от 16 до 35 мм^2
Габаритные размеры блока (Ш х В х Г)	мм	340 х 280 х 80
Масса, не более	кг	7
Степень защиты		IP54

Класс защиты – I, ЭМС по ГОСТ Р 5000009 – 92
Климатическое исполнение УХЛ 4.2
Обеспечивает требования к розеточному щитку операционной в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 50571.28-2007, СП 158.13330. 2014 п.7.7.2.2.

3. КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

Представляет собой встроенный (скрытая проводка) металлический щиток с двумя изолированными медными шинами 4х30х215 мм и клеммами подключения проводников.

Степень защиты IP54 с возможностью обработки санитарными растворами.

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
4.2. Проверить изделие на отсутствие повреждений.
4.3. Открутить винты на лицевой панели изделия. Закрепить на стене посредством штатных отверстий в нижней части корпуса.
4.4. Произвести подключение проводников заземления.
4.5. Закрыть изделие.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатацию производить в помещениях при температуре окружающего воздуха в пределах от 0º до + 35 ºС и относительной влажности до 96 % (при 25 ºС)
Срок эксплуатации 25 лет.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования блока– 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения - 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия ***при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения*** в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня продажи. При отсутствии в техническом паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Справки по всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами по тел. (812) 635 07 06

Дата изготовления:_____

Номер изделия:_____

Дата продажи:_____

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ (без печати недействительны)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 1	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 2
Дата изготовления_____	Дата изготовления_____
Дата продажи_____	Дата продажи_____
Характер неисправности_____	Характер неисправности_____
_____	_____
_____	_____
Отметки об устранении_____	Отметки об устранении_____
_____	_____
Дата_____	Дата_____
Подпись_____	Подпись_____

Предприятие производит:

- сетевые фильтры от 2.2 до 250 кВА;

- стабилизаторы напряжения от 0.05 до 250 кВА;

- трансформаторные фильтры от 0.4 до 60 кВА,

-устройства, нормализующие питание и защищающие электронную технику по цепям питания и заземления.

По вопросам поставок обращаться:

192019, г. Санкт-Петербург,

ул. Профессора Качалова, д.15 АМ,

тел.(812) 635-07-06

производство электрооборудования

ПОЛИГОН™

СИСТЕМЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ. МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Щит заземления
ЩРМ-ШЗ-2

Сертификат соответствия:
№ ЕАЭС KG417/035.RU.02.02522

ЕАС

ТУ 3434 031-39441565-2013

Руководство по эксплуатации
и паспорт

ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»
г. Санкт-Петербург