



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ**  
 «Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»  
 Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТО00С002.С00954



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.  
 Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТО00С002.

### ПРОДУКЦИЯ

Трансформаторы разделительные для питания медицинских помещений гр.2, серии ТРО-XXXXХМ  
 IPYY, ТРТ-XXXXХМ IPYY (см. приложение №1 на бланке № 0018769) выпускаемая по ТУ 3468-019-  
 39441565-2010.  
 Серийный выпуск.

ОКПД 2  
27.11.4

ТН ВЭД  
8504403009

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50571.7.710-2023 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений», ГОСТ IEC 61558-2-15-2015 «Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-15. Дополнительные требования и методы испытаний разделительных трансформаторов для электросетей медицинских помещений», ГОСТ IEC 61557-8-2015 «Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 8. Устройства контроля изоляции в ИТ-системах» (приложение А, п.п. А 3.2-А3.6)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «СОЗВЕЗДИЕ».  
 Адрес места нахождения: Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Невская застава, ул. Профессора Качалова, д. 15А, литера М, помещ. 234.  
 Адрес места осуществления деятельности по производству продукции: Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 15А, литера М.  
 Основной государственный регистрационный номер: 1227800117346.  
 Телефон: 8 (812) 635-07-06, адрес электронной почты: zakaz@poligonspb.ru.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «СОЗВЕЗДИЕ».  
 Адрес места нахождения: Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Невская застава, ул. Профессора Качалова, д. 15А, литера М, помещ. 234.  
 Адрес места осуществления деятельности: Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 15А, литера М.  
 Основной государственный регистрационный номер: 1227800117346.  
 Телефон: 8 (812) 635-07-06, адрес электронной почты: zakaz@poligonspb.ru.

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ПРОМ/Э-25/07-1267 от 31.07.2025 года, выданный Испытательный центр «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ002, сроком действия до 08.01.2026 года

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.08.2025 ПО 11.08.2028**

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.  
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.  
инициалы, фамилия

**Сертификат не применяется при обязательной сертификации**

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ**  
 «Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»  
 Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.С00954  
 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)  
 срок действия сертификата соответствия с 12.08.2025 по 11.08.2028

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПРОМЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА»,  
 Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.  
 Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.

Лист 1 из 1

код ОКПД2/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
27.11.4	Трансформаторы разделительные для питания медицинских помещений однофазные: ТРО - 600М, ТРО - 1000М, ТРО - 2000М, ТРО - 3000М, ТРО - 4000М, ТРО - 5000М, ТРО - 6000М, ТРО - 7000М, ТРО - 8000М, ТРО - 9000М, ТРО - 10000М	ГОСТ Р 50571.7.710-2023 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений», ГОСТ ИЕС 61558-2-15-2015, ГОСТ ИЕС 61557-8-2015 (приложение А, п.п. А 3.2-А3.6)
	Трансформаторы разделительные для питания медицинских помещений трехфазные: ТРТ - 1000М, ТРТ - 1500М, ТРТ - 2000М, ТРТ - 2500М, ТРТ - 3000М, ТРТ - 4000М, ТРТ - 5000М, ТРТ - 6000М, ТРТ - 7000М, ТРТ - 8000М, ТРТ - 9000М, ТРТ - 10000М	ГОСТ Р 50571.7.710-2023 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений», ГОСТ ИЕС 61558-2-15-2015, ГОСТ ИЕС 61557-8-2015 (приложение А, п.п. А 3.2-А3.6)

Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.  
 инициалы, фамилия

Соловьев А.В.  
 инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.